

# Gewerbliche und industrielle Vorhaben

## Merkblatt AwSV

Wichtige Neuregelungen für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, auch mit Heizöl

Ob Gewerbetreibende, Landwirte oder Privatleute: In einer Vielzahl von Fällen wird mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen. Hierbei handelt es sich z.B. um Säuren, Lösemittel, Reinigungsmittel oder auch Heizöl. Dies hat die Bundesregierung dazu veranlasst, die bislang in den einzelnen Bundesländern getroffenen Bestimmungen durch eine bundesweit geltende „Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“ (AwSV) zu ersetzen. Diese ist am 01.08.2017 in Kraft getreten. Als wichtige Regelungen sind zu nennen:

- Es besteht für bestimmte Anlagen eine von verschiedenen Faktoren (Lage in oder außerhalb eines Wasserschutzgebietes, ober- oder unterirdische Anlage, Art des wassergefährdenden Stoffes, Fassungsvermögen) abhängige Pflicht, wiederkehrende Überprüfungen durch anerkannte Sachverständigenorganisationen (nicht durch Fachbetriebe!) durchführen zu lassen
- Die Errichtung oder wesentliche Änderung prüfpflichtiger Anlagen ist durch den Betreiber beim Kreis Viersen als Untere Wasserbehörde mindestens sechs Wochen vorher schriftlich anzuzeigen
- Deutliche Stärkung der Eigenverantwortung der Betreiber, bei Fehlfunktionen und Betriebsstörungen unaufgefordert zur Abhilfe erforderliche und geeignete Maßnahmen bis hin zur Außerbetriebnahme zu treffen
- Verstöße gegen die vorgenannten und weiteren Regelungen und Pflichten können Bußgelder nach sich ziehen.

Auch auf den Internetseiten der Sachverständigenorganisationen und Fachbetriebe sind Informationen verfügbar. Den Text der Verordnung können Sie unter der Internetadresse

<http://www.gesetze-im-internet.de/awsv/> abrufen.

Um die Errichtung oder wesentliche Änderung einer prüfpflichtigen Anlage anzuzeigen, verwenden Sie bitte den entsprechenden Vordruck, den Sie unter einem der nachfolgenden Links herunterladen können:

Gewerbe - Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - Anzeige

Privat - Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - Anzeige

Nähere Auskünfte zu Fragen im Zusammenhang mit der Verordnung erteilt der Kreis Viersen, Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen, unter der Rufnummer 02162 – 39....

Stadt/Gemeinde	Name	W=Wasser I=I-Schutz R=Recht	Telefon- neben- stelle	Zimmer- nummer	E-mail ...@kreis-viersen.de
Brüggen	Herr Qiring	W	1176	2234	joerg.quiring
	Herr Höffgen	I	1226	2227	dirk.hoeffgen
	Frau Bimmler	R	1264	2242	pia.bimmler
Kempen	Herr Qiring	W	1176	2234	joerg.quiring
	Herr de Waal	I	1227	2227	walfred.dewaal
	Frau Bimmler	R	1264	2242	pia.bimmler
Grefrath	Frau Zillessen	W	1175	2329	laura.zillessen
	Herr de Waal	I	1227	2227	walfred.dewaal
	Frau Bimmler	R	1264	2242	pia.bimmler
Nettetal	Frau Shurko	W	2082	2229	maryana.shurko
	Frau Skonecka	I	1238	2228	vanessa.skonecka
	Frau Bimmler	R	1264	2242	pia.bimmler
Niederkrüchten	Frau Zillessen	W	1175	2329	laura.zillessen
	Herr Höffgen	I	1226	2227	dirk.hoeffgen
	Frau Bimmler	R	1264	2242	pia.bimmler
Schwalmtal	Frau Zillessen	W	1175	2329	laura.zillessen
	Herr de Waal	I	1227	2227	walfred.dewaal
	Frau Bimmler	R	1264	2242	pia.bimmler
Tönisvorst	Herr Qiring/ Frau Zillessen	W	1787 1175	2339 2329	joerg.quiring laura.zillessen
	Herr de Waal	I	1227	2227	walfred.dewaal
	Frau Bimmler	R	1264	2242	pia.bimmler
Viersen	Herr Mehl	W	1173	2339	lothar.mehl
	Herr Höffgen	I	1226	2227	dirk.hoeffgen
	Frau Bimmler	R	1264	2242	pia.bimmler
Willich	Herr Qiring/ Frau Zillessen	W	1176 1175	2339 2329	joerg.quiring laura.zillessen
	Frau Skonecka	I	1238	2228	vanessa.skonecka
	Frau Bimmler	R	1264	2242	pia.bimmler

Beschwerden im Rahmen des Immissionsschutzes

Stadt/Gemeinde	Name	Telefon- neben- stelle	Zimmer- nummer	E-mail ...@kreis-viersen.de
Brüggen, Nettetal, Viersen,	Tena Galovic	2477	2242	tena.galovic
		1228	2241	
Grefrath, Kempen, Schwalm- tal, Tönisvorst, Willich	Herr Lenzen	1241	2243	thomas.lenzen
Niederkrüchten	Frau Lütke-Glanemann	1882	2241	claudia.luetke-glane- mann

Kreisverwaltung Viersen  
 Amt für Technischen Umweltschutz  
 Rathausmarkt 3,41747 Viersen  
 Postfach, 41707 Viersen  
 Tel.-Durchwahl: 02162 – 391242  
 Telefax: 02162 - 391857